

ДВСЦ ВЕ  
Державний  
випробувальний сертифікаційний  
центр вибухозахищеного та  
рудникового електрообладнання  
ДОНЕЦЬК

# СВІДОЦТВО

про вибухозахищеність електрообладнання  
(електротехнічного пристрою)

## №665

Свідоцтво видане фірмі G.M. International S.R.L. (Italy), посвідчує, що  
постачаємі підприємством  
вироби:

бар'єри іскрозахисту серії D10\*\*

є вибухозахищеними та відповідають нормативно-правовим актам з  
охорони праці щодо загальних вимог з електробезпеки.

На підставі проведених в ДВСЦ ВЕ експертизи технічної документації,  
огляду та випробувань на вибухозахищеність, вказані вироби  
відповідають вимогам ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 22782.0, ГОСТ22782.5 та їм  
присвоєне маркування вибухозахисту:



"ExiallC X"

Бар'єри іскрозахисту серії D10\*\* можуть бути рекомендовані для  
застосування на території України.

Свідоцтво дійсне до 25 лютого 2009р.

Чинність свідоцтва продовжена до \_\_\_\_\_

Керівник  
ДВСЦ ВЕ



МП

А.Є.Погорельський

В цьому свідоцтві пронумеровано і скріплено печаткою

2 аркуш(ів)





**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ  
ЦЕНТР**

взрывозащищенного и рудничного электрооборудования

**ГИСЦ ВЭ**

✉ 83052 Украина, Донецк  
ул.50-й Гвардейской дивизии,17  
☎ (38) 0622 94-12-43,  
(38) 062 345-04-17,  
🌐 <http://www.tccexee.org>  
📧 Pog@iscve.donetsk.ua

**ДЕРЖАВНИЙ  
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ  
ЦЕНТР**

вибухозахищеного та рудникового електрообладнання

**ДВСЦ ВЕ**

✉ 83052 Україна, Донецьк  
ул.50ї Гвардійської дивізії,17  
☎ (38) 0622 94-12-43,  
(38) 062 345-04-17,  
🌐 <http://www.tccexee.org>  
📧 Pog@iscve.donetsk.ua

Техническому директору  
ООО «Инжиниринг Системз»  
Куденко Р.В.  
г.Киев, пр-кт Оболонский, 26, оф.725

Наш №19-3/198 от 14.05.2009г.  
На Ваш № б/н от 12.05.2009г.

На Ваш запрос сообщаем, что свидетельство о взрывозащищенности №665 на барьеры искрозащиты серии D10\*\*, выданное фирме GM International, Италия продлено до 10.02. 2014г.

Руководитель Центра



А.Е. Погорельский

Исп. Лоцманов М.С.  
т.345-04-17